

Überprüfung der FI-Schutzschalter im Verteilerkasten

- vierteljährlich durchzuführen -

Betätigen des T-Tasters am FI-Schalter, **Achtung:**
der komplette Stromkreis wird dabei abgeschaltet, z. B. auf PC achten!

Datum	Unterschrift

Datum	Unterschrift